

添付資料 6 電気・機械要求性能表（参考）

機能	室名	電灯	コンセント		OA フロア	電話		TV 受信 設備	館内 放送	映像 音響	呼出	給水	給湯	空調		備考	
		一般	LAN設備	外線		内線	冷房							暖房			
プール機能	プール(25m、幼児、流水、ジェットバス)	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	
	プールサイド	200以上	適宜	—	—	—	○	—	○	—	—	○	—	—	—	○	
	監視室	750以上	適宜	○	—	○	○	—	○	—	○	○	—	○	○	○	
	採暖室	150以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	—	—	○	
	倉庫	150以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	更衣室	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	—	○	○	
		トイレ	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	
		シャワー	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	
		化粧洗面コーナー	200以上	適宜	—	—	—	—	○	—	○	○	—	○	○	○	
	多目的更衣室	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	○	○	○	○	○	○	
温浴機能	大浴場	200以上	適宜	—	—	—	○	—	○	—	○	○	○	○	○	○	
	広間	200以上	適宜	○	—	—	○	○	○	—	—	—	—	○	○	○	
	脱衣室	200以上	適宜	—	—	—	○	—	○	—	○	○	○	○	○	○	
トレーニング機能	トレーニングルーム	300以上	適宜	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	
	フィットネススタジオ	300以上	適宜	○	—	—	○	○	○	○	—	—	—	○	○	○	
	更衣室	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	○	○	○	
		トイレ	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	
		シャワー	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	
		化粧洗面コーナー	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	○	○	—	○	○	
カルチャー機能	多目的室	500以上	適宜	○	—	○	○	○	○	—	○	—	—	○	○	○	
	倉庫	150以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
飲食機能	カフェ・レストラン等	400以上	適宜	○	—	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	
管理運営機能	エントランスホール	200以上	適宜	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○	○	
	受付・事務室	750以上	適宜	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	
	公園管理室	750以上	適宜	○	○	○	○	○	○	—	○	○	○	○	○	○	
	プール機械室	200以上	適宜	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	
	温浴機械室	200以上	適宜	—	—	—	○	—	—	—	—	○	—	—	—	—	
	渡り廊下	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○	○	
	屋上	適宜	適宜	—	—	—	—	—	○	—	—	○	—	—	—	—	
	授乳室	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	○	—	—	○	○	○	
	トイレ	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	○	○	—	—	—	—	
	バリアフリートイレ	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	○	○	—	—	—	—	
	廊下	200以上	適宜	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	○	○	○	
	階段・EV	150以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

⑦外構	駐車場	適宜	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	駐輪場	適宜	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
	トイレ(公園)	200以上	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	
	植栽	適宜	適宜	—	—	—	—	—	—	—	—	○	—	—	—	—	